



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
городское поселение Талинка Ханты-  
Мансийского автономного округа-Югры  
(Тюменская область)

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ**

628195, Ханты-Мансийский автономный округ  
Тюменская область, Октябрьский район  
г.п. Талинка Центральный мкр. ул. Кондратюка, 27

тел/факс 8(34672)26100  
e-mail: [admTalinka@mail.ru](mailto:admTalinka@mail.ru)

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

от 14 января 2021 года.

№ 1

**Председательствовал:**

Председатель КЧС и ОПБ  
заместитель главы по строительству,  
капитальному ремонту, ЖКХ, земельным  
и имущественным отношениям  
Глава гп.Талинка

И.К. Криворученко

**Присутствовали:**

**Заместитель председателя КЧС и ОПБ:**

В. Р. Сафиюлина

**Члены КЧС:**

Директор  
ООО «МУП «УТС»

Садин Олег Антольевич

Начальник участка ВС и ВО  
ООО «МУП «УТС»

Кандауров Руслан Сергеевич

Начальник отдела ЖКХ

Яструбенко Сергей Алексеевич

Генеральный директор  
ООО «Управляющая Компания»  
Талинское Благоустройство»

Даудов Эльдар Муслимович

Заместитель начальника  
ПЧ п. Талинка филиала  
КУ ХМАО-Югры  
«Центроспас-Югория по Октябрьскому району»

Бецко Николай Петрович

**Вел протокол:**  
Секретарь КЧС

А.А. Кузина

## **Повестка заседания:**

1. О принятии неотложных мер по восстановлению работы водоочистных сооружений и предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в гп. Талинка, в связи с выходом из строя компрессора U – 45 на водоочистных сооружениях.

**По первому вопросу повестки выступили: Криворученко И.К.; Садин О.А.; Кандауров Р.С.**

В период новогодних праздников на водоочистных сооружениях (ВОС) гп Талинка (АРИ - 1600) вышел из строя компрессор U – 45.

Выход из строя компрессора приведет к следующим последствиям:

1. Прекращение очистки (обезжелезивания) исходной артезианской воды и подача населению гп Талинка питьевой воды несоответствующего качества, со значительным превышением ПДК (предельно допустимая концентрация) по содержанию железа.
2. Повышенное содержание железа в воде приведет к нарушению нормальной работы котлового оборудования котельных, тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, увеличению скорости коррозии трубопроводов, что, впоследствии, приведет к увеличению количества аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения г.п. Талинка.
3. Невозможность проведения водовоздушной промывки фильтров, приведет к уплотнению фильтрующего наполнителя до состояния монолита, нарушению проходимости фильтров и значительному сокращению объемов воды, подаваемой на нужды поселения (население, котельные, противопожарные нужды), что может стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации.

В связи с неотложностью принятия мер по восстановлению нормальной работы водоочистных сооружений гп Талинка, необходимо срочно заменить компрессор. Ориентировочная стоимость компрессора, на конец 2020г., составляла 861 000,00руб.

## **Решили по первому вопросу:**

- 1.1. Информацию выступающих принять к сведению.
- 1.2. С целью проведения неотложных мероприятий по предотвращению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории городского поселения, выделить из резервного фонда денежные средства в размере 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
- 1.3. Направить письмо на имя председателя КЧС и ОПБ Октябрьского района с просьбой о выделении необходимых денежных средств, в размере 684 000 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
- 1.4. Администрации МО гп.Талинка в кратчайшие сроки запустить аукцион на покупку компрессора.

Председатель КСЧ и ОПБ  
городского поселения Талинка



И.К. Криворученко

Секретарь КЧС и ОПБ  
городского поселения Талинка



А.А. Кузина