



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
городское поселение Талинка Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

(Тюменская область)

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

628195, Ханты-Мансийский автономный округ
Тюменская область, Октябрьский район
г.п. Талинка Центральный мкр. ул. Кондратьюка, 27

тел/факс 8(34672)26100
e-mail: admTalinka@mail.ru

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

от 17 октября 2023 г.

№ 3

Председательствовал:

Председатель КЧС и ОПБ
Глава городского поселения Талинка

А.В. Останин

Члены КЧС: Бобаль Н.А., Даудов Э.М., Садин О.А., Снидкова О.А., Пивкин А.Б.,

Вел протокол: Рокина Ю.А. – секретарь КЧС и ОПБ, ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ.

Повестка заседания

1. Итоги подготовки организаций ЖКХ, социальной сферы городского поселения Талинка к новому отопительному сезону 2023-2024 г. (докладчики: Сафиюлина В.Р., Садин О.А., Даудов Э.М.).
2. Результаты осенне-зимней проверки пожарных гидрантов (докладчик: Бобаль Н.А.).
3. Прочистка минерализованных полос и их обновление на противопожарном барьере у населенного пункта Талинка, протяженностью 13 км. (докладчик: Пивкин А.Б.).
4. Разное: О передаче полномочий по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения (докладчик Сафиюлина В.Р.).

По первому вопросу заслушали доклад начальника отдела по вопросам ЖКХ Снидкову О.А., Садин О.А., Даудова Э.М.

Решили по первому вопросу:

- 1.1 Информацию по первому вопросу принять к сведению.
- 1.2 План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов выполнен на 100%. Паспорт готовности муниципального образования к отопительному периоду 2023-2024 года получен.

По второму вопросу заслушали доклад начальника пожарной части филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» Бобаля Н.А.

Решили по второму вопросу:

- 2.1. Информацию по второму вопросу принять к сведению.
- 2.2. В сентябре 2023 года работниками МУП «УТС г.п.Талинка», совместно с работниками пожарной части филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району была проведена осенне-зимняя проверка технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), обслуживаемых МУП «УТС г.п.Талинка». По результатам проверки из 119 пожарных гидрантов неисправны 28 пожарных гидрантов недостаточная водоотдача.
- 2.3. Необходимо провести комплексную работу по восстановлению работоспособности неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения. Данные мероприятия провести как по ревизии неисправных пожарных гидрантов, так и водопроводных сетей на которых они установлены, так как 78% от общего количества выявленных неисправностей составляет «Недостаточная водоотдача».
- 2.4. Необходимо провести следующие мероприятия:
1. Восстановить пож. кольцо между следующими пожарными гидрантами:
 - 1.1. ПГ-44 Т-100 и ПГ-47 Т-150 (центральный м.к.р.);
 - 1.2. ПГ-49 Т-150 и ПГ-47 Т-150 (центральный м.к.р.);
 - 1.3. ПГ-66 Т-80 и ПГ-56 К-219 (1 м.к.р.);
 - 1.4. ПГ-103А Т-159 и ПГ-97А К-320;
 - 1.5. Запланировать мероприятия по восстановлению водопроводных сетей, на которых установлены пожарные гидранты: ПГ-35 К-100; ПГ-37 К-100; ПГ-38 К-100 ПГ-39 К-100 (центральный м.к.р.), ПГ-50 К-100; ПГ-52 К-100; ПГ-60 К-100; ПГ-63 К-100; ПГ-62 К-100 (1 м.к.р.), ПГ-87 К-100; ПГ-88 К-100; ПГ-85 К-100 (2 м.к.р.). Данные источники наружного противопожарного водоснабжения расположены вблизи объектов детских дошкольных и общеобразовательных учреждений;
 2. На резервуарах расположенных, на территории станции 3-го подъема установить гайку Богданова диаметром 77 мм, а так же обеспечить подъезд пожарных машин к данным резервуарам;
 3. Провести комплексную промывку системы;
 4. Не допускать заужение водопроводных сетей при проведении их ремонта.
 5. Замена водопроводных сетей на участках с наименьшим показателем на водоотдачу;
 6. Установка противопожарных водоемов в каждом микрорайоне;
 7. Организация своевременного подвоза воды, при помощи водовозной техники к месту пожара.
- 2.5. На основании дополнительного соглашения от 26 сентября 2023 года к Соглашению о передаче полномочий органам местного самоуправления от 28 декабря 2022 года обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в части обслуживания противопожарных водопроводов, расположенных на территории городского поселения Талинка переданы в администрацию Октябрьского района. В связи с этим необходимо обратиться в администрацию Октябрьского района для прокладки новых сетей водоснабжения и установку пожарных гидрантов для обеспечения пожарной безопасности территории г.п.Талинка.

По третьему вопросу заслушали доклад Старшего отдела – участкового лесничего Ейдырского участкового лесничества Пивкина А.Б.

Решили по третьему вопросу:

- 3.1. Информацию по второму вопросу принять к сведению.

3.2. Для усиления мер противопожарной безопасности на 2024 г. запланирована, в рамках государственного задания, прочистка минерализованных полос и их обновление на противопожарном барьере у населенного пункта Талинка -13,0 км.

По четвертому вопросу заслушали доклад председателя КЧС и ОПБ о передаче полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в части обслуживания противопожарных водопроводов, расположенных на территории городского поселения Талинка в администрацию Октябрьского района.

Решили по четвертому вопросу:

4.1. Информацию по четвертому вопросу принять к сведению.

4.2. Дополнительное соглашение от 26 сентября 2023 года к Соглашению о передаче полномочий органам местного самоуправления от 28 декабря 2022 года направить в адрес начальника пожарной части филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» Бобаля Н.А.

Председатель КЧС и ОПБ
Глава городского поселения Талинка



А.В. Останин

Секретарь КЧС и ОПБ
городского поселения Талинка
ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ



Ю.А.Рокина

Рассылка (с расшифровкой организаций на территории г.п. Талинка)

1. Администрация г.п. Талинка;
2. ОНД (по г. Нягань и Октябрьскому району);
3. КУ ХМАО-Югры «Центроспас - Югория» в г.п. Талинка;
4. МУП «УТС гп. Талинка»;
5. ООО «УК «ТБ»;
6. Ендырское лесничество.