ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ в городе Нягани и Октябрьском районе

1 микрорайон, дом 20, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628181
телефон факс: 8(34672)62714
e-mail: cgsen-nyagan@mail.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

от 19.01.2018 № 9-29/181
на № _____ от _____

628195, Центральный мкр.,27, г.п.Талинка,
Октябрьский район, ХМАО-Югра
Главе администрации г.п. Талинка
С.Б.Шевченко
Генеральному директору ООО «Талинское
Благоустройство»
А.Э.Кузнецову

Уведомление о несоответствии требованиям санитарного законодательства питьевой воды в г.п. Талинка

В соответствии с п.5 ст. 23 Федерального закона РФ № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» ставим в известность, что качество питьевой воды, подаваемой централизованными сетями хозяйственно - питьевого водоснабжения населению г.п. Талинка, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по нижеследующим (среднегодовым) показателям, за 2017 год.

№ п/п	Наименование показателя питьевой воды	ПДК	Среднегодовая концентрация	Превышение (разы)
1.	Железо	0,3 мг/л	0,81 мг/л	2,7
2.	Марганец	0,1 мг/л	0,16 мг/л	1,6

Примечание: приведены данные по результатам исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе».

Одновременно напоминаем, что в соответствии с п.6 ст.23 вышеуказанного закона, В случае получения настоящего уведомления органы местного самоуправления поселений, городских округов до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за **семь лет с начала их реализации.**

При этом, организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в

АДМИНИСТРАЦИЯ городского поселения Талинка
№ 166
22.01.2018г.

течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 ст.23 закона, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Начальник К.В.Шахназаров

Исп. заместитель начальника
Мишкина Инна Анатольевна
Тел. 8(34672)64864